



PRIEŠGAISRINĖ APSAUGOS IR GELBĖJIMO
DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

PRODUKTO SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17065

Nr. I.A.03.009

Miško g. 7, Valčiūnų k., Juodšilių sen., LT-13221 Vilniaus r. Tel./Faks. (8 5) 233 9878. El. paštas: gtc@vpgt.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Nr. **GTC 100793**

Išduotas 2021 m. birželio 18 d.
(data)

Galioja iki 2024 m. birželio 17 d.
(data)

Išduotas A. Kisieliaus II, Švitrigailos g. 40B, LT-03209 Vilnius, Lietuvos Respublika.
(tiekejo pavadinimas/vardas, pavardė, buveinės adresas/gyvenamoji vieta)

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad sandarios dūmams durys
(gaisrinės įrangos pavadinimas)

tipas (-ai) „SAR-SDD“
(gaisrinės įrangos tipas (-ai))

pagamintas (-i) A. Kisieliaus II, Šaltupio g. 7C, LT-02300 Vilnius, Lietuvos Respublika
(gamintojo pavadinimas, buveinės adresas)

atitinka standarto LST EN 14600:2006 privalomuosius reikalavimus (žr. priedą).
(techninės specifikacijos žymuo)

Šis atitikties sertifikatas išduotas remiantis: GTC PTS (Lietuvos Respublika) klasifikavimo ir bandymų

ataskaitomis Nr. 59-4.2021.1, Nr. 59-2.2021.15 ir Nr. 59-2.2021.16; GTC AIS (Lietuvos Respublika) sprendimu
(bandymų rezultatų protokolai, kokybės sistemos sertifikatas, GKS patikrinimo ataskaitos ir kt. bei juos išdavusios įstaigos)

dėl eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato išdavimo Nr. SI-20(3/21) bei statybos produkto eksploatacinių
savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo ataskaita Nr. IA-23(3/21).

Šis atitikties sertifikatas įpareigoja ženklinti nurodytą gaisrinę įrangą atitikties (sertifikacijos) ženklu
GIĄŽ – 01.

Direktorius

(sertifikacijos įstaigos vadovo pareigos)

A. V.

(parašas)

Donatas Lipinskas

(vardas, pavardė)

Egz. Nr. 000435

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS**

Miško g. 7, Valčiūnai, Juodšilių sen., LT-13221 Vilniaus r. Tel./faks. (8 5) 249 9878. El. paštas gtc@vpgt.lt

**EKSPLOATAČINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO
ATITIKTIES CERTIFIKATO Nr. GTC 100793
PRIEDAS**

Išduotas: 2021-06-18

PRODUKTO PAVADINIMAS:

„SAR-SDD“ tipo sandarios dūmams durys.

PRIVALOMIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI, KURIUOS ATITINKA PRODUKTAS:

Sandarumo dūmams ir savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumo klasifikavimas pagal LST EN 14600:2006 standartą montuojant duris į standžias arba lanksčias vertikalias konstrukcijas.

Durų tipas	Maksimalūs durų rinkinio matmenys, mm	Maksimalūs durų sąvaros matmenys, mm	Klasifikavimas
„SAR-SDD“	2100 (plotis) x 950 (aukštis)	2040 (plotis) x 890 (aukštis)	Sa-C5 ir S200-C5

Pastabos:

1. - metalo tipas nekeičiamas;
- sąvara gali būti padidinta iki 15% į plotį, iki 15% į aukštį, arba jos plotas padidintas iki 20%;
- durų staktos tvirtinimo prie laikančiosios konstrukcijos elementų skaičius gali būti didinamas, bet tarpai tarp tvirtinimo elementų gali būti tik mažinami;
- sandarinimo sistemoje jokie pakitimai negalimi;
- alternatyvūs dažai ar kiti dekoravimo elementai durų staktai ir sąvarai leidžiami;
- esant tarpams tarp rėmo ir sąvaros durų apačioje $\leq 7,15$ mm, durų viršuje $\leq 5,78$ mm, vyrių pusėje $\leq 5,75$ mm, spynos pusėje $\leq 5,20$ mm.
2. Sa – aplinkos temperatūros sandarumo dūmams kriterijus, S₂₀₀ – vidutinės temperatūros (200°C ± 20) sandarumo dūmams kriterijus; C – savaiminio užsidarymo kriterijus.
3. Šiame Eksploatacinių savybių pastovumo atitikties sertifikato priede nurodytų sandarių dūmams durų dūmų susidarymo ir savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumo klasės galioja tik jas sumontavus pagal A. Kisieliaus II patvirtintą durų montavimo ir priežiūros instrukciją.

Atitikties įvertinimo skyriaus vedėjas



Vladas Praniauskas